



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2017081812000127

认证委托人: 凡易特有限公司 (Fire Eater A/S)

地址: 丹麦希勒勒市孚仑司凡街 17 号 (Vølundsvej 17, 3400 Hillerød, Denmark)

生产者: 凡易特有限公司 (Fire Eater A/S)

地址: 丹麦希勒勒市孚仑司凡街 17 号 (Vølundsvej 17, 3400 Hillerød, Denmark)

生产企业: 维梯埃消防设备 (上海) 有限公司青浦分公司

地址: 上海市青浦区崧盈路 300 号 5 幢 1 层 101 室

产品名称: IG541 气体灭火设备

认证单元: QMH20/82-FE Inergen

内含: QMH20/82-FE Inergen(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-23: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB 25972-2010

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-23: 2019 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019 年 08 月 02 日

发(换)证日期: 2023 年 05 月 09 日 有效期至: 2024 年 08 月 01 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件:

证书编号: Z2017081812000127

产品名称: IG541 气体灭火设备

认证单元: QMH20/82-FE Inergen

内含: QMH20/82-FE Inergen(主型)

序号	部件产品名称	部件规格型号	备注
1	减压装置	ORM40-25a	
2	灭火剂瓶组	QMH20/82-FE Inergen	
3	喷嘴	IN-20 ISO, IN-25 ISO, IN-32 ISO, IN-15	
4	驱动装置	Ci IS8B	
5	集流管	Ci-MT 3, Ci-MT2, Ci-MT1, SV22-MT4 , SV22-MT3, SV22-MT2	
6	低泄高封阀	Bleed	
7	选择阀	SV22, SV48, SV48-3, SV4 8-4	
8	单向阀	NRV06, Non-return valve 1"	驱动气体管路 单向阀, 灭火剂流 通管路单向阀
9	信号反馈装置	PSMR06a	

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>